EVIDENTA LIMITARILOR SI/SAU INTRERUPERILOR IN PRESTAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE SI DE SISTEM AL GAZELOR NATURALE

Operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale	WIROM GAS
Numarul licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale	1867
Anul pentru care se realizeaza evidenta	01.01.2016-31.12.2016

Nr. Crt.	Tip limitare / intrerupere		Denumire lucrare motiv limitare si sau intrerupere	Locatia limitarii / intreruperii									Modul de informare privind limitarea/ intrerupere	Perioada planificata de executie a lucrarii	Data si ora limitarii/intreruperii		Data si ora reluarii prestarii serviciului		Observatii
				SIRUTA	Localitate	Judet	Coordonata GPS [1] inceput		Coordonata GPS[1] sfarsit		Strazi afectate				Data	Ora	Data	Ora	
	Neplanificata	Planificata					X_1	Y_1	X_2	Y_2	Limitare	Intrerupere							
1	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	527.119,927	274.680,315	-	-	-	x	Telefonic	-	03.10.2016	11:00	03.10.2016	11:35	
2	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.808,052	265.680,472	-	-	-	x	Telefonic	-	03.10.2016	13:15	03.11.2016	14:35	
3	x	-	Regulator defect	100610	Oltenita	CL	630.919,737	288.263,565	-	-	-	x	Telefonic	-	03.10.2016	15:30	03.10.2016	16:20	
4	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.891,138	274.610,355	-	-	-	x	Telefonic	-	04.10.2016	07:15	04.10.2016	08:00	
5	x	-	Robinet riser fisurat	100610	Oltenita	CL	631.458,795	290.487,335	-	-	-	x	Telefonic	-	06.10.2016	16:25	06.10.2016	17:10	
6	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	578.398,022	266.215,885	578.352,249	266.272,559	-	Str. Cerbului,Tabiei	Afise	3 ore	07.10.2016	09:00	07.10.2016	12:00	
7	x	-	Neetansietate imbinari fiting riser	100521	Giurgiu	GR	578.555,325	267.988,064	-	-	-	x	Telefonic	-	08.10.2016	09:35	08.10.2016	10:25	
8	x	-	Robinet riser fisurat	100610	Oltenita	CL	631.564,241	290.735,366	-	-	-	x	Telefonic	-	08.10.2016	18:35	08.10.2016	19:10	
9	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.823,448	275.658,046	-	-	-	x	Telefonic	-	09.10.2016	08:40	09.10.2016	09:50	
10	x	-	Garnitura regulator defecta	100610	Oltenita	CL	631.683,015	288.632,635	-	-	-	x	Telefonic	-	09.10.2016	08:55	09.10.2016	09:35	
11	x	-	Neetansietate imbinari fiting riser	100610	Oltenita	CL	630.734,924	288.755,698	-	-	-	x	Telefonic	-	10.10.2016	11:45	10.10.2016	12:30	
12	x	-	Neetansietate imbinari fiting riser	100521	Giurgiu	GR	576.724,464	266.205,557	-	-	-	x	Telefonic	-	10.10.2016	13:50	10.10.2016	14:30	
13	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.844,753	267.351,853	-	-	-	x	Telefonic	-	11.10.2016	10:15	11.10.2016	10:50	
14	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	576.739,841	266.097,602	-	-	-	x	Telefonic	-	12.10.2016	08:25	12.10.2016	09:15	
15	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.092,870	266.020,751	-	-	-	x	Telefonic	-	12.10.2016	11:40	12.10.2016	12:10	
16	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	578.413,497	266.096,635	-	-	-	x	Telefonic	-	12.10.2016	15:10	12.10.2016	15:40	
17	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	630.988,786	288.471,541	-	-	-	x	Telefonic	-	15.10.2016	09:20	15.10.2016	10:05	
18	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	575.868,870	265.329,659	-	-	-	x	Telefonic	-	18.10.2016	09:05	18.10.2016	09:30	
19	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.782,692	289.633,956	-	-	-	x	Telefonic	-	18.10.2016	10:50	18.10.2016	11:15	
20	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri sub regulator	100521	Giurgiu	GR	576.742,563	265.662,546	-	-	-	x	Telefonic	-	20.10.2016	11:00	20.10.2016	11:45	
21	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri sub regulator	100610	Oltenita	CL	630.976,646	287.489,826	-	-	-	x	Telefonic	-	20.10.2016	12:30	20.10.2016	13:15	
22	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri sub regulator	100521	Giurgiu	GR	577.654,666	266.476,621	-	-	-	x	Telefonic	-	20.10.2016	14:10	20.10.2016	14:40	
23	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri sub regulator	100610	Oltenita	CL	630.729,882	288.239,246	-	-	-	x	Telefonic	-	22.10.2016	19:00	22.10.2016	19.45	
24	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.251,278	266.789,016	-	-	-	x	Telefonic	-	24.10.2016	09:05	22.10.2016	09:20	
25	x	-	Niplu electroizolant Ø1" - Ø 3/4"- fisurat	100610	Oltenita	CL	631.679,820	288.579,632	-	-	-	x	Telefonic	-	24.10.2016	09:30	24.10.2016	10:05	
26	x	-	Neetansietate imbinari fiting contor	100610	Oltenita	CL	631.930,892	290.018,042	-	-	-	x	Telefonic	-	24.10.2016	10:10	24.10.2016	10:30	
27	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.562,065	267.223,542	-	-	-	x	Telefonic	-	24.10.2016	10:10	24.10.2016	10:30	
28	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.251,278	266.789,016	-	-	-	x	Telefonic	-	24.10.2016	12:25	24.10.2016	12:50	
29	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.314,348	267.379,812	-	-	-	x	Telefonic	-	26.10.2016	10:45	26.10.2016	11:05	
30	x	-	Garnitura regulator defecta	100521	Giurgiu	GR	577.251,278	266.789,016	-	-	-	x	Telefonic	-	26.10.2016	11:15	26.10.2016	11:55	
31	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.895,246	267.465,351	-	-	-	x	Telefonic	-	26.10.2016	15:45	26.10.2016	16:15	
32	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.879,719	266.089,723	-	-	-	x	Telefonic	-	27.10.2016	10:25	27.10.2016	10:55	
33	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	575.193,060	266.503,374	-	-	-	x	Telefonic	-	27.10.2016	12:45	27.10.2016	13:15	
34	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	527.830,873	274.910,580	-	-	-	x	Telefonic	-	28.10.2016	14:45	28.10.2016	15:30	
35	x	-	Regulator defect	100610	Oltenita	CL	631.150,291	289.092,713	-	-	-	x	Telefonic	-	29.10.2016	09:05	29.10.2016	09:45	
36	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.874,699	266.225,185	-	-	-	x	Telefonic	-	29.10.2016	09:15	29.10.2016	09:50	
37	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	526.665,616	274.606,943	-	-	-	x	Telefonic	-	01.11.2016	07:45	01.11.2016	08:15	
38	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	575.193,060	266.503,374	-	-	-	x	Telefonic	-	01.11.2016	16:20	01.11.2016	16:45	
39	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.283,401	252.806,710	-	-	-	x	Telefonic	-	03.11.2016	11:05	03.11.2016	11:15	
40	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.877,418	265.525,409	-	-	-	x	Telefonic	-	03.11.2016	11:15	03.11.2016	12:00	
41	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	575.877,685	265.442,453	-	-	-	x	Telefonic	-	03.11.2016	12:20	03.11.2016	12:40	
42	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.360,266	265.815,145	-	-	-	x	Telefonic	-	04.11.2016	09:00	04.11.2016	09:30	
43	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	578.245,392	266.712,117	-	-	-	x	Telefonic	-	04.11.2016	18:00	04.11.2016	18:40	
44	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.832,069	267.392,974	-	-	-	x	Telefonic	-	06.11.2016	16:40	06.11.2016	17:10	
45	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	527.918,599	273.992,843	-	-	-	x	Telefonic	-	06.11.2016	19:20	06.11.2016	19:40	
46	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.568,933	265.707,021	-	-	-	x	Telefonic	-	07.11.2016	07:25	07.11.2016	07:50	
47	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	577.647,688	265.310,893	577.731,032	265.214,981	-	Str. Voestalpine 3,Sos. Portului 2	Afise	6 ore	07.11.2016	09:00	07.11.2016	15:00	

48	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	528.159,896	273.248,590	-	-	-	x	Telefonic	-	07.11.2016	11:30	07.11.2016	11:50	
49	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.542,923	266.333,269	-	-	-	x	Telefonic	-	07.11.2016	12:50	07.11.2016	13:15	
50	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.274,961	265.996,301	-	-	-	x	Telefonic	-	07.11.2016	13:15	07.11.2016	13:40	
51	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.614,906	266.779,944	-	-	-	x	Telefonic	-	07.11.2016	18:15	07.11.2016	18:40	
52	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	578.967,701	267.415,366	578.807,429	267.046,779	-	Str. Unirii	Afise	3 ore	08.11.2016	09:00	08.11.2016	12:00	
53	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	151683	Turnu Magurele	TR	490.370,395	249.789,918	490.414,349	249.571,703	-	Str. Calmatui	Afise	3 ore	08.11.2016	11:00	08.11.2016	14:00	
54	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.517,485	288.169,149	-	-	-	x	Telefonic	-	08.11.2016	12:50	08.11.2016	13:20	
55	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.198,477	287.808,852	-	-	-	x	Telefonic	-	08.11.2016	17:00	08.11.2016	18:00	
56	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	630.917,182	288.765,657	-	-	-	x	Telefonic	-	08.11.2016	20:15	08.11.2016	21:00	
57	x	-	Garnitura regulator defecta	100521	Giurgiu	GR	576.858,756	266.108,268	-	-	-	x	Telefonic	-	09.11.2016	09:50	09.11.2016	10:10	
58	x	-	Garnitura regulator defecta	100521	Giurgiu	GR	576.945,496	266.034,926	-	-	-	x	Telefonic	-	09.11.2016	10:15	09.11.2016	10:30	
59	x	-	Garnitura regulator defecta	100521	Giurgiu	GR	577.019,397	265.987,539	-	-	-	x	Telefonic	-	09.11.2016	11:00	09.11.2016	11:20	
60	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	577.751,507	265.732,584	-	-	-	x	Telefonic	-	09.11.2016	18:25	09.11.2016	19:10	
61	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.461,963	252.871,598	-	-	-	x	Telefonic	-	09.11.2016	21:15	09.11.2016	21:50	
62	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.080,140	267.316,296	-	-	-	x	Telefonic	-	11.11.2016	08:55	11.11.2016	09:40	
63	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.274,961	265.996,301	-	-	-	x	Telefonic	-	11.11.2016	19:40	11.11.2016	20:00	
64	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.358,411	291.620,127	-	-	-	x	Telefonic	-	11.11.2016	22:20	11.11.2016	22:25	
65	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.832,069	267.392,974	-	-	-	x	Telefonic	-	12.11.2016	11:15	12.11.2016	11:50	
66	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.562,065	267.223,542	-	-	-	x	Telefonic	-	12.11.2016	16:15	12.11.2016	16:35	
67	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.387,223	253.408,590	-	-	-	x	Telefonic	-	12.11.2016	20:15	12.11.2016	20:45	
68	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	459.953,112	253.363,481	-	-	-	x	Telefonic	-	13.11.2016	07:30	13.11.2016	07:45	
69	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.468,505	265.911,106	-	-	-	x	Telefonic	-	13.11.2016	18:15	13.11.2016	18:50	
70	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.482,213	266.464,694	-	-	-	x	Telefonic	-	14.11.2016	11:22	14.11.2016	11:50	
71	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.360,152	266.395,429	-	-	-	x	Telefonic	-	14.11.2106	14:35	14.11.2016	15:05	
72	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.445,783	266.569,636	-	-	-	x	Telefonic	-	15.11.2016	10:25	15.11.2015	11:00	
73	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.327,012	249.729,387	-	-	-	x	Telefonic	-	15.11.2016	15:50	15.11.2016	16:40	
74	x	-	Regulator defect	151790	Alexandria	TR	526.779,142	273.510,324	-	-	-	x	Telefonic	-	15.11.2016	19:25	15.11.2016	20:30	
75	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.973,655	275.024,260	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	06:30	16.11.2016	07:00	
76	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	576.863,748	266.235,336	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	07:00	16.11.2016	07:40	
77	x	-	Regulator defect	100610	Oltenita	CL	631.482,632	288.164,733	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	07:55	16.11.2016	08:25	
78	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.645,432	275.613,570	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	08:40	16.11.2016	09:10	
79	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.524,313	289.313,830	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	11:00	16.11.2016	11:30	
80	x	-	Post reglare afectat in urma unui accident auto	100521	Giurgiu	GR	577.855,274	267.305,807	-	-	-	x	Telefonic	-	16.11.2016	17:55	16.11.2016	19:55	
81	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.071,383	266.061,286	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	07:25	17.11.2016	08:00	
82	x	-	Regulator defect	151790	Alexandria	TR	525.973,655	275.024,260	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	08:45	17.11.2016	09:25	
83	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	151790	Alexandria	TR	527.595,311	273.674,465	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	09:35	17.11.2016	10:20	
84	x	-	Garnitura regulator defecta	100521	Giurgiu	GR	578.120,675	266.456,643	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	09:30	17.11.2016	10:15	
85	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.993,362	289.030,585	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	17:30	17.11.2016	18:15	
86	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.223,285	266.527,041	-	-	-	x	Telefonic	-	17.11.2016	21:10	17.11.2016	21:35	
87	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.110,147	266.736,004	-	-	-	x	Telefonic	-	18.11.2016	10:15	18.11.2016	10:30	
88	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.160,777	065.811,674	-	-	-	x	Telefonic	-	18.11.2016	14:55	18.11.2016	15:55	
89	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.719,332	267.474,748	-	-	-	x	Telefonic	-	18.11.2016	15:55	18.11.2016	16:00	
90	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.804,462	289.120,750	-	-	-	x	Telefonic	-	18.11.2016	17:45	18.11.2016	18:10	
91	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.889,976	288.552,218	-	-	-	x	Telefonic	-	18.11.2016	19:30	18.11.2016	20:00	
92	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	578.127,263	267.008,949	-	-	-	x	Telefonic	-	21.11.2016	13:00	21.11.2016	13:30	
93	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	578.262,266	267.005,710	-	-	-	x	Telefonic	-	21.11.2016	13:50	21.11.2016	14:30	
94	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	578.391,798	266.669,046	578.369,573	266.607,610	-	Str. Sirenei	Afise	3 ore	23.11.2016	09:00	23.11.2016	12:00	
95	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Corabia	OT	458.883,830	252.720,390	458.808,582	252.706,579	-	Str. Caracal	Afise	5 ore	23.11.2016	09:00	23.11.2016	14:00	
96	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.719,332	267.474,748	-	-	-	x	Telefonic	-	24.11.2016	17:20	24.11.2016	17:40	
97	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	577.726,930	267.814,921	577.802,733	267.834,732	-	Str. Negru Voda	Afise	4 ore	24.11.2016	09:00	24.11.2016	13:00	
98	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.997,323	268.216,249	-	-	-	x	Telefonic	-	27.11.2016	12:10	27.11.2016	12:40	
99	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	577.502,714	266.518,211	-	-	-	x	Telefonic	-	28.11.2016	12:00	28.11.2016	12:45	
100	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.719,332	267.474,748	-	-	-	x	Telefonic	-	28.11.2016	17:15	28.11.2016	17:30	
101	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.614,371	267.726,455	-	-	-	x	Telefonic	-	29.11.2016	18:40	29.11.2016	19:25	
102	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.482,644	288.164,711	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	07:55	30.11.2016	08:30	
103	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.705,319	275.696,792	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	09:05	30.11.2016	09:30	
104	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	526.097,418	275.677,313	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	09:40	30.11.2016	10:05	
105	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.319,260	253.085,410	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	09:45	30.11.2016	10:20	
106	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.086,648	275.627,569	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	10:25	30.11.2016	11:00	
107	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.387,142	249.920,067	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	10:30	30.11.2016	10:55	

108	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.319,260	253.085,410	-	-	-	x	Telefonic	-	30.11.2016	12:10	30.11.2016	13:00	
109	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	01.12.2016	07:10	01.12.2016	07:35	
110	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	459.467,531	252.570,565	-	-	-	x	Telefonic	-	01.12.2016	07:40	01.12.2016	08:10	
111	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	526.097,418	275.677,313	-	-	-	x	Telefonic	-	03.12.2016	09:15	03.12.2016	09:50	
112	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.455,356	290.636,747	-	-	-	x	Telefonic	-	03.12.2016	12:25	03.12.2016	13:00	
113	x	-	Robinet bransament fisura Ø1"	100610	Oltenita	CL	631.145,178	288.957,611	-	-	-	x	Telefonic	-	03.11.2016	17:10	03.12.2016	18:25	
114	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	526.219,540	275.773,685	-	-	-	x	Telefonic	-	04.12.2016	08:55	04.12.2016	09:30	
115	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	459.483,644	252.569,454	-	-	-	x	Telefonic	-	04.12.2016	09:05	04.12.2016	09:45	
116	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.086,648	275.627,569	-	-	-	x	Telefonic	-	05.12.2016	08:10	05.12.2016	08:35	
117	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	576.794,422	266.167,250	-	-	-	x	Telefonic	-	05.12.2016	13:15	05.12.2016	14:00	
118	x	-	Robinet riser gasit inchis	125542	Corabia	OT	459.668,394	252.756,568	-	-	-	x	Telefonic	-	05.12.2016	21:20	05.12.2016	22:00	
119	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.457,998	250.118,267	-	-	-	x	Telefonic	-	06.12.2016	07:30	06.12.2016	08:00	
120	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	576.457,043	265482,537	576.272,363	265.400,152	-	Ul. Digului	Afise	3 ore	06.12.2016	09:00	06.12.2016	12:00	
121	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	576.665,054	266.754,050	576.743,649	266.157,754	-	Ul. Lainici	Afise	4 ore	07.12.2016	11:00	07.12.2016	15:00	
122	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	575.427,394	264.889,930	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	11:10	07.12.2016	11:40	
123	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.669,891	289.069,657	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	11:00	07.12.2016	11:30	
124	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	575.786,375	265.243,486	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	12:05	07.12.2016	12:35	
125	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.644,287	266.028,224	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	13:20	07.12.2016	13:45	
126	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.598,242	265.577,609	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	13:50	07.12.2016	14:20	
127	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri sub regulator	100610	Oltenita	CL	631.585,805	288.920,472	-	-	-	x	Telefonic	-	07.12.2016	17:25	07.12.2016	18:15	
128	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	525.474,767	274.541,709	-	-	-	x	Telefonic	-	08.12.2016	09:00	08.12.2016	09:25	
129	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.470,375	289.107,839	-	-	-	x	Telefonic	-	08.12.2016	10:50	08.12.2016	11:30	
130	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	576.187,536	265.674,455	-	-	-	x	Telefonic	-	08.12.2016	11:50	08.12.2016	12:20	
131	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.433,734	266.416,874	-	-	-	x	Telefonic	-	08.10.2016	13:25	08.12.2016	13:50	
132	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.719,332	267.474,748	-	-	-	x	Telefonic	-	08.10.2016	17:40	08.10.2016	18:05	
133	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	459.567,985	253.019,460	-	-	-	x	Telefonic	-	08.12.2016	17:50	08.12.2016	18:15	
134	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	08.12.2016	20:20	08.12.2016	21:00	
135	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	460.319,260	253.085,410	-	-	-	x	Telefonic	-	09.12.2016	07:25	09.12.2016	08:00	
136	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.078,508	288.081,527	-	-	-	x	Telefonic	-	09.12.2016	10:00	09.12.2016	10:45	
137	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.038,002	266.404,338	-	-	-	x	Telefonic	-	09.12.2016	10:05	09.12.2016	10:50	
138	x	-	Remediere defect conducta	151790	Alexandria	TR	526.302,373	274.585,329	-	-	-	Bl. 401 si Bl. 402	Telefonic	18.3 ore	09.12.2016	23:30	10.12.2016	18:00	
139	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.525,639	267.943,157	-	-	-	x	Telefonic	-	12.12.2016	13:05	12.12.2016	13:40	
140	-	x	Punere in functiune retea distributie GN	100521	Giurgiu	GR	576.126,227	265.972,117	576.078,919	265.916,449	-	Fdt. Murelor	Afise	3 ore	12.12.2016	11:00	12.12.2016	14:00	
141	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.808,749	249.788,071	-	-	-	x	Telefonic	-	14.12.2016	05:45	14.12.2016	06:10	
142	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.613,618	250.863,075	-	-	-	x	Telefonic	-	14.12.2016	07:30	14.12.2016	08:05	
143	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.648,795	288.891,340	-	-	-	x	Telefonic	-	14.12.2016	10:20	14.12.216	11:00	
144	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.090,888	265.812,728	-	-	-	x	Telefonic	-	14.12.2016	15:45	14.12.2016	16:15	
145	x	-	Regulator blocat	151790	Alexandria	TR	526.162,893	275.782,754	-	-	-	x	Telefonic	-	15.12.2016	05:45	15.12.2016	06:10	
146	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	576.800,003	265.814,068	-	-	-	x	Telefonic	-	15.12.2016	14:35	15.12.2016	15:20	
147	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	15.12.2016	14:55	15.12.2016	15:30	
148	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.104,394	266.476,739	-	-	-	x	Telefonic	-	16.12.2016	12:25	16.12.2016	14:15	
149	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	TR	489.537,680	250.809,200	-	-	-	x	Telefonic	-	16.12.2016	20:45	16.12.2016	21:20	
150	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.864,833	252.874,431	-	-	-	x	Telefonic	-	16.12.2016	19:45	16.12.2016	20:15	
151	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.747,882	288.893,423	-	-	-	x	Telefonic	-	17.12.2106	06:25	17.12.2106	07:00	
152	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.792,451	252.586,375	-	-	-	x	Telefonic	-	17.12.2106	08:25	17.12.2106	09:00	
153	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.524,448	289.314,046	-	-	-	x	Telefonic	-	17.12.2106	09:15	17.12.2106	09:50	
154	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.299,995	290.850,876	-	-	-	x	Telefonic	-	17.12.2106	10:00	17.12.2106	10:45	
155	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.874,699	266.225,185	-	-	-	x	Telefonic	-	17.12.2106	09:30	17.12.2106	10:00	
156	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.648,775	288.815,260	-	-	-	x	Telefonic	-	18.12.2016	09:35	18.12.2016	10:10	
157	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.290,153	290.953,994	-	-	-	x	Telefonic	-	18.12.2016	10:20	18.12.2016	11:00	
158	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.524,448	289.314,046	-	-	-	x	Telefonic	-	18.12.2016	11:10	18.12.2016	11:45	
159	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.465,309	266.544,510	-	-	-	x	Telefonic	-	18.12.2016	17:20	18.12.2016	18:05	
160	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	576.568,933	265.707,021	-	-	-	x	Telefonic	-	18.12.2016	18:40	18.12.2016	19:00	
161	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.792,451	252.586,375	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	08:40	19.12.2016	09:15	
162	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.146,583	265.626,765	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	11:25	19.12.2016	12:10	
163	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.728,931	288.790,765	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	12:20	19.12.2016	13:10	
164	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.886,575	266.284,281	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	14:00	19.12.2016	14:20	
165	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	577.593,401	267.592,582	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	14:35	19.12.2016	15:10	
166	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.550,044	267.489,784	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	15:20	19.12.2016	16:10	
167	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	16:20	19.12.2016	17:00	
168	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	575.783,388	265.099,220	-	-	-	x	Telefonic	-	19.12.2016	16:55	19.12.2016	17:45	
169	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.792,451	252.586,375	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	08:50	20.12.2016	09:30	
170	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	630.826,972	289.294,341	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	10:10	20.12.2016	10:50	
171	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.864,833	252.874,431	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	10:25	20.12.2016	11:00	
172	x	-	Regulator defect	151790	Alexandria	TR	526.805,320	274.824,041	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	11:00	20.12.2016	11:30	
173	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.834,888	252.930,392	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	11:10	20.12.2016	11:45	
174	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	17:50	20.12.2016	18:50	
175	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.690,347	289.928,949	-	-	-	x	Telefonic	-	20.12.2016	20:10	20.12.2016	20:40	
176	x	-	Regulator defect	100521	Giurgiu	GR	578.314,886	268.020,685	-	-	-	x	Telefonic	-	21.12.2016	10:35	21.12.2016	11:20	
177	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	21.12.2016	13:15	21.12.2016	13:45	
178	x	-	Regulator blocat	100610	Oltenita	CL	631.073,457	288.553,425	-	-	-	x	Telefonic	-	23.12.2016	08:40	23.12.2016	09:10	
179	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.992,197	267.699,893	-	-	-	x	Telefonic	-	23.12.2016	13:10	23.12.2016	13:40	
180	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100521	Giurgiu	GR	577.844,363	267.326,461	-	-	-	x	Telefonic	-	23.12.2016	14:00	23.12.2016	14:55	
181	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	459.780,556	252.689,540	-	-	-	x	Telefonic	-	24.12.2016	10:35	24.12.2016	11:25	
182	x	-	Regulator blocat	100521	Giurgiu	GR	578.438,148	267.327,985	-	-	-	x	Telefonic	-	24.12.2016	11:15	24.12.2016	11:45	
183	x	-	Neetansietate imbinari fitinguri la regulator	100610	Oltenita	CL	631.659,343	288.579,424	-	-	-	x	Telefonic	-	24.12.2016	22:10	24.12.2016	22:40	
184	x	-	Regulator blocat	125542	Corabia	OT	458.960,801	252.615,168	-	-	-	x	Telefonic	-	25.12.2016	06:40	25.12.2016	07:15	
185	x	-	Contor blocat	100610	Oltenita	CL	631.673,151	289.086,972	-	-	-	x	Telefonic	-	25.12.2016	11:00	25.12.2016	12:00	
186	x	-	Contor blocat	100521	Giurgiu	GR	576.223,875	265.896,611	-	-	-	x	Telefonic	-	28.12.2016	09:30	28.12.2016	10:00	
187	x	-	Regulator blocat	151683	Turnu Magurele	CL	488.926,519	250.572,298	-	-	-	x	Telefonic	-	30.12.2016	02:35	30.12.2016	04:30	

[1] Coordonate GPS in sistem STEREO

[2] Se completeaza numai pentru limitarile/intreruperele planificate